

«УТВЕРЖДАЮ»

должность

подразделение

организация

_____ ФИО

« » месяц 2022 года

СИСТЕМНЫЙ ПЛАН**действий по принципу «обратного отсчета» при подготовке к мероприятиям стадиона и прилегающей территории****по слаботочным системам**

День подготовки до начала мероприятия	Выполняемые действия, принимаемые меры	Отметка о выполнении	Роспись
Д-10	<p>Примечание: здесь и далее типовые виды работ по слаботочным системам приведены в качестве примера и выполняются с учетом наличия на конкретном объекте соответствующего оборудования!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Осмотр целостности турникетов, принт-гейтов внутреннего периметра пропускной системы, проверка наличия питания и сети. • Осмотр целостности принт-гейтов внешнего периметра пропускной системы (входные группы), проверка наличия питания и сети. • Осмотр оборудования системы контроля и управления доступом на стандартных [типовых] трибунах. • Осмотр оборудования и подключение светодиодного видеоборта. 		
Д-9	<ul style="list-style-type: none"> • Осмотр целостности шлагбаумов, считывателей, шкафов питания и управления парковочной системы. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Осмотр целостности боллардов, пульта управления и шкафа питания и управления. • Осмотр оборудования системы контроля и управления доступом на основной (ВИП) трибуне. • Осмотр розеток СКС в зонах прессы. • Контроль исправности АСУД. 		
Д-8	<ul style="list-style-type: none"> • Осмотр и обслуживание оборудования системы наружного видеонаблюдения стадиона. • Обход кроссовых помещений входных групп стадиона, осмотр ИБП. • Осмотр оборудования системы наружного видеонаблюдения на входных группах. 		
Д-7	<ul style="list-style-type: none"> • Осмотр и обслуживание оборудования системы наружного видеонаблюдения стадиона. • Обход кроссовых помещений входных групп стадиона, осмотр ИБП. • Осмотр оборудования системы наружного видеонаблюдения на входных группах. 		
Д-6	<ul style="list-style-type: none"> • Осмотр внешнего видового экрана, шкафов питания и управления. • Осмотр и обслуживание оборудования системы видеонаблюдения в здании стадиона. • Осмотр и проверка работы оборудования системы контроля и управления доступом на основной (ВИП) трибуне. • Анализ состояния оборудования СММК. 		
Д-5	<ul style="list-style-type: none"> • Осмотр и обслуживание внутренних светодиодных табло, шкафов питания и управления. • Проверка правильности показа времени системы часофикации. • Осмотр и обслуживание термокожухов для телевизоров на стандартных (типовых) трибунах. • Проверка работы системы радиофикации в здании стадиона и на входных группах. 		
Д-4	<ul style="list-style-type: none"> • Осмотр акустических колонок и подвесов, шкафов питания и управления системы озвучивания чаши стадиона. • Осмотр и проверка работы оборудования системы контроля и управления доступом на стандартных (типовых) трибунах. • Обход серверных и кроссовых помещений здания стадиона, осмотр ИБП. • Осмотр оборудования, кабелей и розеток системы усиления звука для фанатов. • Контроль исправности АСУД. 		
Д-3	<ul style="list-style-type: none"> • Осмотр целостности турникетов, принт-гейтов внутреннего периметра пропускной системы, проверка наличия питания и сети. • Осмотр целостности принт-гейтов внешнего периметра пропускной системы (входные группы), проверка наличия питания и сети. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка наличия питания арочных металлодетекторов в зонах досмотра на входных группах. • Обход кроссовых помещений входных групп стадиона, осмотр ИБП. • Проверка работы системы оперативной диспетчерской связи в здании стадиона и на входных группах. 		
Д-2	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка разблокировки дверей с/у стандартных (типовых) трибун с карт и с АРМ. • Осмотр и проверка работы оборудования системы контроля и управления доступом на основной (ВИП) трибуне. • Проверка наличия питания для системы оперативной радиосвязи. • Осмотр розеток СКС на медиатрибунах. • Проверка работы системы прямой связи в здании стадиона и на входных группах. • Контроль работоспособности СМИС. 		
Д-1	<ul style="list-style-type: none"> • Проверка работы оборудования видеонаблюдения в чаше стадиона, коррекция направления камер в чаше стадиона. • Осмотр целостности турникетов, принт-гейтов внутреннего периметра пропускной системы, проверка наличия питания и сети. • Протяжка резьбовых соединений турникетов внутреннего периметра пропускной системы. • Проверка работы оборудования системы контроля и управления доступом на основной (ВИП) трибуне. • Осмотр шкафов системы телерадиотрансляции. • Осмотр оборудования и подключений светодиодного видеоборта. • Контроль исправности АСУД. 		
День матча	<ul style="list-style-type: none"> • Коррекция направления видеокамер в чаше стадиона. • Проверка правильности показа времени системы часофикации. • Разблокировка дверей с/у стандартных (типовых) трибун с АРМ. 		